



Sistema de Informações dos Serviços de Segurança
Contra Incêndio e Pânico



Informações do Projeto

Tipo do Projeto PT	Nº de Pré-Cadastro PRE2021020266	Data do Pré-Cadastro 08/10/2021	Data Inicial do Evento
Descrição do Projeto PSCIP DE UMA EDIFICAÇÃO DESTINADA A UMA ESCOLA	Nº do Decreto Adotado 47.998	Ano do Decreto Adotado 2020	Data Final do Evento
Responsável Técnico ANA CANDIDA GABRIELLI GIANANTE VASCONCELOS	Nº Conselho Profissional SP5061759229D	É um Setor de Shopping ou Galeria? Não	

Observação

Endereço

UF MG	Município LIMEIRA DO OESTE	Bairro JOAQUIM	
Logradouro ARGENTINA	Número 1731	Complemento	Quartirão 15
Lote	CEP 38295000	Latitude	Longitude

Informações da Edificação

Proprietário MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE	CNPJ/CPF 26.042.556/0001-34	Fone (34) 3453-1700	E-mail anacan.giansante@hotmail.com
Responsável pelo Uso MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE	CNPJ/CPF 26.042.556/0001-34	Fone (34) 3453-1700	E-mail anacan.giansante@hotmail.com
Altura da Edificação (m) 8,5	Nº de Pavimento 1	Carga de Incêndio BAIXA - até 300 MJ/m²	Situação da Edificação Nova

Área Total do Projeto (m²)
2850,06

Região 1

Ocupação/Uso

Ocupação Educativa e cultura física	Divisão E-1
---	-----------------------

Área (m²)

Área a Construir (m²) 0	Área Construída (m²) 2850,06	Área Utilizável (m²) 0	Área Total (m²) 2850,06
-----------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------------

Elementos Estruturais

Estrutura Portante CONCRETO	Estrutura de sustentação da cobertura MISTA
---------------------------------------	---

Reserva D'água

Tipo de Reservatório ELEVADO	Reserva de Consumo (m³) 2	RTI de HI (m³) 8
--	-------------------------------------	----------------------------

Documento

ART ou RRT Responsável Técnico pela Elaboração do PSCIP
Arquivo do Projeto (Planta das medidas de segurança contra incêndio)
Documento Complementar Opção 1
Quadro Resumo de Informações da Brigada de Incêndio
Memorial Descritivo de Alarme
Quadro Resumo de Sistema Hidrantes e Mangotinhos

Medida de Segurança

Acesso de viatura até a edificação

Realizado
03/08/2020
EP

Alarme de Incêndio
Brigada de Incêndio
Iluminação de Emergência
Saídas de Emergência
Sinalização de Emergência
Extintores
Hidrantes e/ou mangotinhos

ART/RRT**Tipo**

ART

Número

MG20210105733